

Общество с ограниченной ответственностью
«Волосовская управляющая компания»
(ООО «Волосовская управляющая компания»)
Юридический адрес: 188410, Ленинградская область, г.Волосово, проспект Вингиссара, д.37
Фактический адрес: 188410, Ленинградская область, г.Волосово, проспект Вингиссара, д.37
тел./факс (8 813 73) 21-516
ОГРН 1104705001620 ИНН 4705049757 КПП 470501001
р/сч. 40702810955400000317 в Северо-Западном банке
ОАО «Сбербанк России», г. Санкт-Петербург

30. 05. 2013 г. № 337

На № _____ от _____

Главному государственному инспектору
Волосовского района Ленинградской области
по пожарному надзору **И.А.Сметанину**

ООО «Волосовская управляющая компания» сообщает о том, что выявленные нарушения в ходе проведённой проверки прокуратурой Волосовского района Ленинградской области, совместно с главным государственным инспектором Волосовского района Ленинградской области по пожарному надзору Сметаниным И.А., в сфере соблюдения требований федерального законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве и пожарной безопасности в деятельности ООО «Волосовская управляющая компания» в период 05 апреля 2013г., при обследовании многоквартирных жилых домов №№19,12,13 в д.Бегуницы Волосовского района Ленинградской области, устранены.

Обеспечено соответствие требованиям п.42 ППР-390 (Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390).

Оплата штрафов по Постановлениям о назначении административного наказания от 24.04.2013г. №№ 43,44,45 произведена.

Приложение:


Копия приказа №25 от 24.05.2013г., 1 лист;

Копия плана мероприятий по устранению нарушений, 2 листа;

Копии Актов выполненных работ б/н от 15.05.2013г., 17.05.2013г., 3 листа.


Копия платёжных документов, 1 лист.

И.О.Генерального директора ООО
«Волосовская управляющая компания»



С.Д.Ушаков

исп.Адамук Т.А.
(881373)2-12-59



Общество с ограниченной ответственностью
«Волосовская управляющая компания»

ПРИКАЗ

24 мая 2013г.

г.Волосово

№ 25

О выполнении мероприятий
по устранению нарушений

На основании Представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения по Постановлениям о назначении административного наказания отделом надзорной деятельности Волосовского района Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Ленинградской области от 24 апреля 2013г. №№ 43, 44, 45 по административному правонарушению в области пожарной безопасности

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ведущему инженеру Адамук Т.А. разработать план мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе проведённой проверки прокуратурой Волосовского района Ленинградской области, совместно с главным государственным инспектором Волосовского района Ленинградской области по пожарному надзору Сметаниным И.А., в сфере соблюдения требований федерального законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве и пожарной безопасности в деятельности ООО «Волосовская управляющая компания» в период 05 апреля 2013г., при обследовании многоквартирных жилых домов №№ 19, 12, 13 в д.Бегуницы Волосовского района Ленинградской области.
2. Должностным лицам в соответствии с планом мероприятий приступить к устранению выявленных нарушений.
3. Ведущему инженеру Адамук Т.А. до 29.05.2013г. направить в отдел надзорной деятельности Волосовского района Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Ленинградской области информацию о принятых мерах по устранению выявленных нарушений.
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

И.о. генерального директора ООО
«Волосовская управляющая компания»

С.Д.Ушаков

исп.Адамук Т.А.

Утверждаю:
И.о. генерального директора ООО
«Волосовская управляющая компания»
С.Д. Ушаков
«24» мая 2013 г.

План мероприятий

По устранению нарушений, выявленных в ходе проведённой проверки прокуратурой Волосовского района Ленинградской области совместно с главным государственным инспектором Волосовского района Ленинградской области по пожарному надзору Сметаниным И.А., в сфере соблюдения требований федерального законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве и пожарной безопасности в деятельности ООО «Волосовская управляющая компания» в период 05 апреля 2013 г. при обследовании многоквартирных жилых домов № 19, 12, 13 в д. Бегуницы Волосовского района Ленинградской области.

Постановления о назначении административного наказания отделом надзорной деятельности Волосовского района Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Ленинградской области от 24.04.2013 г. №№ 43, 44, 45

№п/п	Мероприятия, подлежащие исполнению в целях устранения причин и последствий допущенных нарушений	Срок исполнения	Ответственные
1	2 Обеспечить соблюдение требований п. 42 ППР-390 (Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390), а именно:	3	4
1.1	в подъездах многоквартирных домов № 19, 12, 13 д. Бегуницы Волосовского района Ленинградской области установить колпаки на светильники, предусмотренные конструкцией светильников.	До 22.04.2013 г.	Главный энергетик Кирюшкин М.Б.
1.2	в многоквартирном доме № 19 д. Бегуницы Волосовского района Ленинградской области восстановить изоляцию электропроводов		

1.3	в подвале многоквартирного дома №12 д.Бегуницы Вологовского района Ленинградской области восстановить изоляцию электропроводов		
2	Акты выполненных работ предоставить ведущему инженеру Адамук Т.А.	до 24.04.2013г.	Главный энергетик Кирюшкин М.Б.

Согласовано:

Ведущий инженер


24.05.2013г.

Адамук Т.А.